



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
111463/26

RAZÃO SOCIAL
ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA
ANJO QUIMICA

FINALIDADE
FUNCIONAMENTO

PROJETO APROVADO
105794/16

CNPJ/CPF
02.921.346/0004-09

ENDEREÇO
**13, QD.:12 LT.:11, QUADRA12
APARECIDA DE GOIÂNIA, 74985144**

LOTE 11, POLO EMPRESARIAL GOIÁS - ETAPA IV,

CNAE PRIMÁRIO
2071100

OCUPAÇÃO/USO
Indústria

DIVISÃO
I-3

DESCRIÇÃO
fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

CARGA DE INCÊNDIO
4000.0 MJ/m²

ALTURA
terreo

ÁREA TOTAL
1637.74m²

OBM RESPONSÁVEL
7º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

DATA DE EMISSÃO
23/09/2026

DATA DE VALIDADE
07/08/2027

OBSERVAÇÃO
ART: 2605902743;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 4 EXTINTOR PO 20-B:C; 1 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 11 EXTINTOR CO2 5-B:C; 1 SISTEMA DE HIDRANTES OU MANGOTINHOS..

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCERconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 7eb8142075322



EMERGÊNCIA
LIGUE
193